

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)
ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

России по Республике Башкортостан
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Худайбердина, 100, г. Стерлитамак, 453126, телефон: (3473) 21-26-62, e-mail:
gpnsterlitamak@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 174 / 1 / 135

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа №26» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан, директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №26» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан Пыровой Ларисе Николаевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной
деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
Мухаметзянова Расима Рауфовича

№ 174 от "16" сентября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»

в период

" 26 "	" 09 "	20 19 г. с	10 час. 00 мин. до	12 час. 00 мин.	продолжительность	2 часа
" 04 "	" 10 "	20 19 г. с	11 час. 00 мин. до	12 час. 00 мин.	продолжительность	1 час
" 18 "	" 10 "	20 19 г. с	15 час. 00 мин. до	16 час. 00 мин.	продолжительность	1 час

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Стерлитамак,
Стерлитамакского и Стерлибашевского районов Республики Башкортостан по пожарному
надзору лейтенантом внутренней службы Гавриловым Никитой Андреевичем здания объекта
общеобразовательного учреждения - муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №26» городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453116, Республика Башкортостан,
город Стерлитамак, проспект Ленина, 61

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №26» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан Пыровой Ларисой Николаевной

(указывается должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Содержание пункта и нормативного акта Российской Федерации (или) по безопасности, которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
	2	3	4	5
Учебный корпус:				
1.	В помещении склада спортивного инвентаря, в кабинете музыки №11, процедурного кабинета, кабинете стоматолога, учебном кабинете №23 расстояние между точечными дымовыми пожарными извещателями и электросветильниками составляет менее 0,5 м (фактически составляет от 0,1 до 0,4 метра)	ст. 4, ч. 10 ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.04.2020 г.	
2.	В помещении физрука расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия составляет менее 1 м (фактически расстояние составляет от 0,7 м)	ст. 4, ст. 83, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.04.2020 г.	
3.	Запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих из помещения коридора №19 (согласно экспликации технического паспорта) в тамбур №52 (согласно экспликации технического паспорта) из тамбура №52 (согласно экспликации технического паспорта) наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г., п. 4.2.7 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Стерлитамак,
Стерлитамакского и Стерлибашевского районов
Республики Башкортостан
по пожарному надзору Гаврилов Н.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

“ 18 ” октября 20 19 г.

Предписание для исполнения получил(а):

директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №26» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
Пырова Лариса Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

“ 18 ” октября 20 19 г.

Телефон доверия:
8 (347) 233-99-99 г. Уфа