



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, Уфа, Республика Башкортостан, 450064
Телефон: (347) 279-96-00, Факс: (347) 279-96-04
E-mail: aup@priuralnadzor.ru http://www.zural.gosnadzor.ru

г. Стерлитамак
(место составления)

“ 29 ” ноября 20 19 г.
(дата составления акта)
15 ч 00 мин
(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ № 29-14/6389-рп/П

Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №26»
городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан
(наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

Мною, государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) Гатиятуллиним Альгисом Рафаэловичем на основании распоряжения Врио заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Шайхиева М.Р. №6389-рп от 17.10.2019 «О проведении внеплановой выездной проверки Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №26» городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан» была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №26» городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан.

На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Положения о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 250 Вам предписывается:

1. Устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

№ №	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативного документа	Срок устранения нарушений
1.	Для эксплуатации электроустановок Потребителя отсутствует подготовленный электротехнический персонал. Либо проводить эксплуатацию электроустановок по договору со	п. 1.2.1. Правил технической эксплуатации	02.03.2020.

	специализированной организацией.	электроустановок потребителей, утвержденные Минэнерго № 6 от 13.06.2003г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.2003г. (далее ПТЭЭП)	
2.	Отсутствует генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями.	п.1.8.1 ПТЭЭП	02.03.2020.
3.	Не проводятся осмотры видимых частей заземляющего устройства не реже 1 раза в 6 месяцев с занесением результатов в паспорт заземляющего устройства.	п. 2.7.9. ПТЭЭП	02.03.2020.
4.	Не обеспечено назначение распоряжением руководителя для проведения присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу работником из числа электротехнического персонала имеющего группу по электробезопасности не ниже III.	п. 2.5. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. №328 (далее ПОТЭЭ), п. 1.4.4. ПТЭЭП	02.03.2020.
5.	В перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации не учтены условия обеспечения безопасности.	п. 8.3 ПОТЭЭ	02.03.2020.

2. Не позднее 02.03.2020 направить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира, 14, (e-mail: aур@priuralnadzor.ru) уведомление о принятых мерах по организации исполнения предписанных Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №26» городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан мероприятий, указанных в настоящем предписании и план мероприятий по устранению выявленных нарушений;

За невыполнение в срок законного предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в установленные законодательством сроки.

Предписание выдал:

_____ (подпись)

А.Р. Гатиятуллин
_____ (фамилия, инициалы)

Один экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен(а):

_____ (подпись)

Л.Н. Пырова
_____ (фамилия, инициалы)

29 ноября 2019г.
(дата)

Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра предписания:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)